



Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen
Kantonales Labor

Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (AVSV), Blarerstrasse 2, 9001 St.Gallen

Elektrizitäts- und Wasserwerk Mels
Wältigasse 8
8887 Mels

Lukas Ströhle
Leiter Wasser- und
Chemikalieninspektorat

Amt für Verbraucherschutz
und Veterinärwesen (AVSV)
Blarerstrasse 2
9001 St. Gallen
T 058 229 28 19
lukas.stroehle@sg.ch
<http://www.avsv.sg.ch>

St. Gallen, 27. April 2020

Untersuchungsbericht L20.0664

Kunden-Nr: B007073
Betriebskategorie: Öffentliche Wasserversorgungen
Anzahl Proben: 7
Eingangsdatum: 23.04.2020
Probenahmegrund: **Amtlicher Laborauftrag (Stichprobe)**

Probenummer: P20.B135
Probenahme: 23. April 2020 um 10.30 Uhr durch Christoph Meier, AVSV
Probenahmestelle: Br. Nr.56 Platz **Weisstannen**; Bodenfeuchtigkeit: trocken; Witterung vor Probenahme: Schneeschmelze
Bezeichnung: Trinkwasser behandelt im Verteilnetz
Untersuchungsziel: mikrobiologisch

Probenummer: P20.B136
Probenahme: 23. April 2020 um 10.36 Uhr durch Christoph Meier, AVSV
Probenahmestelle: Br. Nr.50 **Schwendi**, Gigers; Bodenfeuchtigkeit: trocken; Witterung vor Probenahme: Schneeschmelze
Bezeichnung: Trinkwasser behandelt im Verteilnetz
Untersuchungsziel: mikrobiologisch

Probenummer: P20.B137
Probenahme: 23. April 2020 um 10.55 Uhr durch Christoph Meier, AVSV
Probenahmestelle: Br. Nr.21 **Gemsli, Oberdorf+Haldenstr.**; Bodenfeuchtigkeit: trocken; Witterung vor Probenahme: Schneeschmelze
Bezeichnung: Trinkwasser behandelt im Verteilnetz
Untersuchungsziel: mikrobiologisch

Probenummer: P20.B138
Probenahme: 23. April 2020 um 11.10 Uhr durch Christoph Meier, AVSV
Probenahmestelle: Br. Nr.46 Kapelle **Vermol**, Trafo Vermol; Bodenfeuchtigkeit: trocken; Witterung vor Probenahme: Schneeschmelze
Bezeichnung: Trinkwasser behandelt im Verteilnetz
Untersuchungsziel: mikrobiologisch





Probenummer: P20.B139

Probenahme: 23. April 2020 um 11.25 Uhr durch Christoph Meier, AVSV
Probenahmestelle: Br. Nr.40 Geiseugsten, Mädris unter Res.; Bodenfeuchtigkeit: trocken; Witterung vor Probenahme: Schneeschmelze
Bezeichnung: Trinkwasser behandelt im Verteilnetz
Untersuchungsziel: mikrobiologisch

Probenummer: P20.B140

Probenahme: 23. April 2020 um 11.40 Uhr durch Christoph Meier, AVSV
Probenahmestelle: Brunnen ehem. Schulhaus Tils; Bodenfeuchtigkeit: trocken; Witterung vor Probenahme: Schneeschmelze
Bezeichnung: Trinkwasser behandelt im Verteilnetz
Untersuchungsziel: mikrobiologisch

Probenummer: P20.B141

Probenahme: 23. April 2020 um 11.50 Uhr durch Christoph Meier, AVSV
Probenahmestelle: Nr.01 Brunnen Plons, Plonserhof; Bodenfeuchtigkeit: trocken; Witterung vor Probenahme: Schneeschmelze
Bezeichnung: Trinkwasser behandelt im Verteilnetz
Untersuchungsziel: mikrobiologisch

Angaben zu den verwendeten Messmethoden und deren Kenndaten stehen auf Anfrage zur Verfügung. Die Ergebnisse des vorliegenden Berichtes beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchte(n) Probe(n). Auszüge aus dem Bericht dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung des Amtes für Verbraucherschutz und Veterinärwesen erstellt werden.
Hinweise zur Berücksichtigung der Messunsicherheit bei der Beurteilung von Höchst- und Mindestwerten finden Sie unter <https://www.sg.ch/> unter dem Suchbegriff "Entscheidungsregeln und Messunsicherheit".

Gesamtbeurteilung

Die Wasserqualität entspricht zum Zeitpunkt der Probenahme bezüglich der untersuchten Messgrößen den gesetzlichen Anforderungen gemäss Trink-, Bade- und Duschwasserverordnung (SR 817.022.11; abgekürzt TBDV).

Freundliche Grüsse

Lukas Ströhle, Leiter Wasser- und
Chemikalieninspektorat

